〔様式第11号〕
〔制限付き一般競争入札用〕

質 疑 応 答 書

工事件名　　多賀城球形ガスホルダー中圧管工事

整理番号	2	0	0	1	3

質問事項	回答
①表層（歩道部）舗装合材種類が明記されて	① 再生密粒度アスコン（13F）です。
いないので、教えて頂きたい。	
②配管工事（電線）のハンドホール材料及び	② ハンドホールはコンクリート製、ハンド
ハンドホール蓋材料の仕様を教えて頂きたい。	ホール蓋は鋳鉄製（「〇電」又は「電気」表示
	有）で、適用荷重T-8（破壊荷重80KN）です。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。