

[様式第11号]
[制限付き一般競争入札用]

質疑応答書

工事件名

第七羽黒台整圧器外4件更新工事

| | | 整理番号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|------|--|--|---|---|---|---|---|
| 質問事項 | | 回答 | | | | | |
| | 共通 | | | | | | |
| | ・ガバナ室内の天井、スラブ部にガナバを吊る設備、もしくはアンクル等がありますか。 | ありません。 | | | | | |
| | ・上記設備がない場合は、壁面や天井にアンカー等を追加設置は可能でしょうか。 | 不可能です。 | | | | | |
| | ・既設ガバナ撤去時のガスパージは請負範囲外でしょうか。 | 請負範囲外です。 | | | | | |
| | ・既設ガバナを撤去した際、仮設配管等による接続は必要でしょうか。 | 不要です。 | | | | | |
| | ・ガバナ敷地内に資機材等の仮置きは可能でしょうか。また、加工や溶接作業は可能でしょうか。 | 仮置き可能です。加工や溶接作業は現場でも可能ですが、本工事は現場で行う設計となっております。 | | | | | |
| | 八幡6丁目・太白団地 | | | | | | |
| | ・新設の50A高圧ソケットにてガス遮断を行うのでしょうか。 | 八幡6丁目は既設で、太白団地は新設で行います。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。