〔様式第11号〕
〔制限付き一般競争入札用〕

質 疑 応 答 書

工事件名　　松坂平１号線ガス中圧管工事

整理番号	2	0	0	0	9

質問事項	回答
・道路横断、工場出入り口横断は夜間作業でしょうか。	昼間作業を予定しています。
・既設管との連絡結び工事は、日時等の指定はあるのでしょうか。	ありません。
・試掘~管路埋設~結びまで、一連・一括しての作業は可能でしょうか。	試掘後、他占用者との協議が終わり次第、管路敷設～連絡結び工事となります。
・他企業との工程調整等はあるのでしょうか。	ありません。
・連絡結び時の既設管のガスパージは請負範囲でしょうか。	接続する部分の既設管にはガスが封入されていないため、ガスパージ工はありません。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。