

# 質 疑 応 答 書

工事件名

仙台市ガス局供給管理棟東庁舎冷却塔外更新工事

質 問 事 項		整 理 番 号				
		2	0	0	1	7
		回 答				
<p>質疑内容のご確認をお願いいたします。</p> <p>1.</p> <p>更新冷却塔に関してですが、設計図面では 2セルの物を選定する内容になっていて読み取れるのですが、既設機器が1セルで機械幅が約 2,000 mm、更新機器が2セルで機械幅が 3,680 mmで約 1.8 倍ほどの大きさになります。</p> <p>航空写真、図面で確認した限り、設計図書通りの施工で検討をすると設置は何とか可能ですが点検口の開閉が不可能になります。また架台のサイズも小さいため鉄骨のサイズを大きくして設置する考えでよろしいでしょうか？</p> <p>また、この質問内容は設計変更案件になりますか？ 予算の追加は可能ですか？</p> <p>2.</p> <p>設計図面ですと配管数が1セル機の配管数と思われます。2セル機で施工を検討されている場合、配管数は倍になりますので設計変更部分として予算の追加は可能ですか？</p>		<p>1 と 2 について、</p> <p>更新機器については、既設機器と同等の能力を求めます。図面に記載した更新機器（冷却塔）の仕様は、設計積算上既設機器の性能を満たす機器を提示したものであり、設計図面における架台サイズ及び配管数を基に機種選定をお願いします。</p> <p>設計変更を前提とした契約は考えておりません。</p> <p>ただし、工事施工の過程でやむを得ずに必要となった事項については、協議に応じます。</p>				

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。

